

参考資料

- 建築物の用途別による尿尿浄化槽の処理対象人員算定基準 (JIS A 3302-2000)
(抜粋)

| 類似用途別 番号 | 建築用途 | | 処 理 対 象 人 員 | |
|-------------|----------------|----|------------------------|---------|
| | | | 算 定 式 | 算 定 単 位 |
| 2 | 住宅 施設 関係 | 住宅 | $A \leq 130^{(2)}$ の場合 | n=5 |
| | | | $130^{(2)} < A$ の場合 | n=7 |

130 を 160 とする
 ↓
130 を 160 とする

注 1 大便器数、小便器数及び両用便器数を合計した便器数。

注 2 この値は、当該地域における住宅の一戸当りの平均的な延べ面積に応じて、増減できるものとする