

## 6. 地震対策の重点的な整備計画

### 八幡浜市下水道地震対策緊急整備計画 平成19年度～平成23年度

	八幡浜市 (愛媛県)	計画対象面積	八幡浜処理区 361ha 保内処理区 190ha
緊急に実施すべき 対策	(管路施設) 耐震化診断業務 1式 污水枝線管渠の補強(管更生) L=2,740m (処理施設) 耐震化診断業務 1式 処理機能の確保(建屋の補強、施設の補強、可とう継手設置) (その他の施設) 公共施設における仮設トイレシステムの整備 15基		

下水道地震対策緊急整備計画図



- 凡例**
- 分流域
  - 合流域
  - 耐震対策路線
  - 上記路線のうち  
幹線管渠
  - 避難施設等