

ダム管理設備一覧表

種別	名称	構造及び形状寸法	数量	設置場所
建物	管 理 事 務 所	鉄筋コンクリート2階建	1	宇和島市柿原乙234-1
	電 気 室	鉄筋コンクリート1階建	1	"
	艇 庫	鉄筋コンクリート1階建	1	"
	燃 料 庫	コンクリートブロック1階建	1	"
	テレメーター局舎	鉄筋コンクリート1階建 コンクリートブロック造	3 5	御幸、伊吹のスピーカー局、水分水位観測局 住吉、和霊、高樋、柿原、牛野川の水位雨量警報局
放流設備	クレストゲート	鋼製ラジアルゲート6.0m×8.04m×2門	1	堤体部
	予備ゲート	予備ラジアルゲート3.25m×3.25m×1門	1	"
	コンジットゲート	高圧ラジアルゲート2.1m×2.1m×1門	1	"
	利水放流バルブ	ホロージェットバルブ1基450m/m	1	"
電源設備	受変電設備	屋内キュービクル6,600V 150KVA	1	宇和島市柿原乙234-1
	予備発電設備	ディーゼルエンジン98PS 74KVA 3相220V	1	"
	無停電電源設備	7.5KVA 100V	1	"
テレメータ 警報装置	ダム統制局	無線装置3W・サイレン・拡声装置・回転灯	1	宇和島市柿原乙234-1
	牛野川雨量観測局	無線装置1W・雨量計	1	北宇和郡鬼北町大字北川1259-2
	水分水位観測局	無線装置3W・水位計	1	北宇和郡鬼北町大字北川1279-4
	和霊水位観測局	無線装置1W・水位計	1	宇和島市和霊中町3丁目976-2
	柿原水位観測放流警報局	無線装置1W・水位計・サイレン・拡声装置・表示板・回転灯	1	宇和島市柿原字黒ハサ甲1159-2
	高樋放流警報局	無線装置1W・サイレン・表示板・拡声装置・回転灯	1	宇和島市北宇和島町甲895
	住吉放流警報局	無線装置3W・サイレン・表示板・拡声装置・回転灯	1	宇和島市住吉町1丁目521-1
	伊吹スピーカー局	無線装置1W・拡声装置・回転灯	1	宇和島市伊吹町字宮前
	御幸スピーカー局	無線装置1W・拡声装置・回転灯	1	宇和島市和霊公園102
通信設備	移動無線装置基地局	F3E	1	管理事務所
	移動無線移動局	F3E	1	管理事務所
	行政防災無線	F3	1	管理事務所
	N T T 電話		1	管理事務所
	河川情報センター端末機		1	管理事務所
気象水象 観測設備	総合気象盤	風向、風速計、気温、湿度、水温、気圧、漏水量、蒸発量	1	管理事務所
	テレメータ雨量計	転倒樹型	2	管理事務所、牛野川
	テレメータ水位計	水研62型(1)、セラミック水圧式(2)	3	水分、柿原、和霊
	貯水池水位計	音波型、水晶発振型	2	堤体内
	地震観測装置	3成分感震器	2	"
監視制御 設備	ダム諸量 情報処理装置		1	管理事務所
	I T V 装置	カメラ3台、21型モニター1台	1	管理事務所
付属設備	けい船設備	インクライン揚程40.0m	1	管理事務所
	網場	フロート式	1	貯水池
	空調設備		1	管理事務所