

Q&A

〔愛媛県庁第1書庫環境改善業務企画提案募集〕

【仕様書】

<5 業務内容>

〔(1) 現地調査及び調査設計 (1, 2頁)〕

Q 1. 第1書庫等の空調設備について、空気の循環はどのようになっているか。

A 1. 第1書庫は、換気(RA)と吸気(OA)を空調機に取り込み、室内に給気(OA)しています。また、排気(EA)は、空調機とは別の排気ファンで行っています。

Q 2. 第1書庫と倉庫との間に扉があるが、この扉は常に開いているという認識でよいか。

A 2. ご認識のとおり、常に開けています。

〔(2) 事前作業の実施 (2頁)〕

Q 3. 文書の保管用の箱は委託者から支給されるのか。受託者において準備が必要な場合、保管用の箱に決まりはあるか。

A 3. 保管用の箱は受託者において準備をお願いします(保管用の箱に決まり等はありません)。

なお、第1書庫から移動させる文書については、基本的に他の書庫内の書架に仮置きし、そこに入りきらない文書を箱で保管することとなるため、箱での保管を要する文書の総量は多くないと想定しております。

Q 4. 第1書庫の西側隣接の倉庫にある箱等の移動は、受託者の作業に含まれるか。

A 4. 含まれません。委託者において業務範囲外区域に移動させます。