



**大切な  
お知らせ**

**ホテル・旅館等で  
ボイラー等をご使用中のみなさまへ  
日頃からボイラー等の点検をお願いします**



台風・地震などの大規模災害の後、ボイラー等を使用する前に点検をお願いします

### ポイント1

ボイラー等の煙突(排気筒)の  
先端部に障害物、ゴミ等は  
ありませんか

### ポイント2


ボイラー等の煙突(排気筒)が  
外れたり、隙間ができていま  
せんか

### ポイント3

ボイラー等が設置されている  
部屋の換気を行う窓や給気  
口等に変化はありませんか

### ポイント4

ボイラー等のファンに作動不良  
や従来にない異音、等の変化  
がありませんか



簡易ボイラー等

これらの点検の結果、異常があった場合は使用を控えていただき、ボイラーメーカー、メンテナンス会社、またはガス会社にご連絡ください。また、日常的な点検も合わせてお願いいたします。

このお知らせは、経済産業省の要請に基づきお届けしています。