

とべ ZOO イルミネーション 2021 企画設置運営委託業務に係る  
企画提案に関する質問及び回答

番号	実施要領等 (頁・番号)	質問内容	回答
1	業務仕様書 6(3)ウ	過去の「光の動物園」来場者数は、分かりませ ずでしょうか？	別表「とべ動物園イルミネーション来園者」のとおりで す。
2	業務仕様書 4	「とべ ZOO イルミネーション」の総称とは他 に、前年(光の動物園 TOBE ZOO GRADATION ILLUMINATION)のよ うに、イベントタイトルをつけてもよろしいで しょうか。	企画提案のイメージに合ったイベントタイトルをつけ ていただく分には構いません。
3	実施要領 2	イルミネーション期間・時間は、通常と同じよ うに、動物を見ることは可能でしょうか？	イルミネーション期間は、夏の夜の動物園とは異なり、 見られる動物を制限しており、終日放飼している動物 のみになります。 ※R2 年度(南米獣舎、フラミンゴ、ツル、アシカ、ペン ギン、ラマ)
4	業務仕様書 5(3)	各エリア分電盤の仕様はどのようになって おりますでしょうか。	分電盤は各獣舎内にあります。設置する場所や物に より電源供給の場所を検討しなくてはなりません が、昨年度までのイルミネーションで使用した電源ボッ クスにはコンセントがあります。
5	業務仕様書 5(3)	入場ゲート前はコンプレッサーからの電気供 給となりますでしょうか。	入園ゲート分の電源は、管理事務所の分電盤より電 源供給しています。
6	業務仕様書 5(3)	在庫リストにあるX-PAR WASHの制御 機材(コントローラー等)はございますでしょ うか。	在庫一覧表に記載の器材は、保管しています。
7	業務仕様書 5(3)	設営に関して工事の規制はございますでし ょうか？(夜間工事、地面へのアンカー固定 等)	車での搬入は開園時間中できません。基本的に休園 日か閉園後19時まででお願いします。
8	業務仕様書 5(3)	昨年までのイルミネーション設置の際、電源 の取り方を教えていただけますでしょうか。	各設置エリアに周辺獣舎等内の分電盤より電源を取 り出し、電源ボックス(コンセント)を設置しており ます。

# 〇とべ動物園イルミネーション来園者

月	H30					R元					R2				
	日	曜日	来園者	内イルミ	備考	日	曜日	来園者	内イルミ	備考	日	曜日	来園者	内イルミ	備考
11月						2日	土	3,429	508	点灯式	7日	土	1,244	148	点灯式
						9日	土	3,602	870		14日	土	4,408	1,417	
						16日	土	3,378	1,018		21日	土	3,697	1,330	
						23日	土	4,784	1,157		28日	土	2,673	1,160	
						30日	土	2,945	916						
12月	8日	土	1,105	210	点灯式	7日	土	2,026	820		5日	土	2,249	1,328	
	15日	土	1,748	364		14日	土	2,539	961		12日	土	3,980	2,125	過去最高
	22日	土	1,170	468	クリスマスディナー	21日	土	2,218	906	クリスマスディナー	19日	土	2,434	1,344	
	23日	日	1,798	260	クリスマスディナー	22日	日	872	214	クリスマスディナー	20日	日	2,799	1,016	
	24日	月・祝	2,861	458	クリスマスディナー										
1月	5日	土	2,139	267											
	12日	土	417	167											
	19日	土	1,119	347											
	26日	土	644	225											
2月	2日	土	1,788	447											
	9日	土	1,189	266	バレンタインディナー										
	10日	日	5,079	828	バレンタインディナー										
	11日	月・祝	1,527	307											
合計	13回		22,584	4,614		9回		25,793	7,370		8回		23,484	9,868	
平均			1,737	354	1回当り			2,865	818	1回当り			2,935	1,233	1回当り