

県立学校校舎等の耐震診断結果等について

(平成29年7月1日現在)

1 表記事項の説明

- (1) 平成29年度以降に耐震化工事等を実施する校舎等を掲載しています(工事中を含む)。
- (2) 耐震補強工事等の対象となる校舎等は、昭和56年5月31日以前に建築が着工された建物のうち、次の基準に該当するものです。
 - ・非木造: 2階建以上又は延床面積200㎡超の建物
 - ・木造: 3階建以上又は延床面積500㎡超の建物
- (3) 「構造」は、RC:鉄筋コンクリート造 S:鉄骨造 W:木造 CB:コンクリートブロック造を表し、数字は階数を表します。
- (4) 「耐震診断結果」のIs値(構造耐震指標)は、算出された数値のうち最小値を表記しています。
(※Is値が0.7未満の校舎等について、耐震補強工事等を実施します。)
- (5) 耐震診断等を省略して、順次、改築等を実施するものもあります。

2 県立高校及び中等教育学校

学校名	用途	面積 (㎡)	構造	建築年	耐震診断結果 (Is値)	対応状況
川之江	武道場	1,578	S3	S37	0.11	29年度改築予定
三島	武道場	847	W2	T11	—	29年度改築予定
土居	部室	584	S1	S49	—	29年度改築予定
新居浜東	耐震化完了					
新居浜西	部室	616	CB2	S42	—	29年度改築予定
新居浜南	耐震化完了					
新居浜工業	耐震化完了					
新居浜商業	本館	2,319	RC3	S38	0.27	改築工事中
西条	耐震化完了					
西条農業	耐震化完了					
小松	耐震化完了					
東予	耐震化完了					
丹原	耐震化完了					
今治西	部室	269	CB2	S48	—	改築工事中 改築工事中(1棟に集約)
	部室	254	CB2	S39	—	
	武道場	781	S2	S44	0.02	
今治南	耐震化完了					
今治北	耐震化完了					
大三島分校	本館	1,738	RC3	S51	0.50	補強工事中
	体育館	962	S1	S48	0.30	補強工事中
	武道場	322	S1	S43	0.58	補強工事中
今治工業	耐震化完了					
伯方	耐震化完了					
弓削	体育館	682	S1	S35	0.05	改築工事中

学校名	用途	面積 (㎡)	構造	建築年	耐震診断結果 (Is値)	対応状況
北条	耐震化完了					
松山東	耐震化完了					
松山南	耐震化完了					
砥部分校	耐震化完了					
松山北	特別教棟	2,320	RC4	S45	0.21	改築工事中
中島分校	耐震化完了					
松山中央	耐震化完了					
松山工業	本館	2,465	RC4	S54	0.33	改築工事中
松山商業	体育館	2,604	RC3	S41	0.10	改築工事中
東温	普通教棟	1,860	RC3	S47	0.58	改築工事中
	特別教棟	1,026	RC3	S48	0.49	29年度解体予定
上浮穴	耐震化完了					
小田	武道場	330	S1	S46	0.10	改築工事中(1棟に集約)
	体育館	911	S1	S38	—	
伊予農業	特別教棟	198	S2	S47	0.04	29年度改築予定
伊予	耐震化完了					
大洲	耐震化完了					
肱川分校	耐震化完了					
大洲農業	特別教棟	242	S2	S47	0.11	29年度改築予定
長浜	特別教棟	1,312	RC4	S53	0.44	改築工事中
内子	部室	257	S2	S41	—	29年度改築予定
八幡浜	耐震化完了					
八幡浜工業	耐震化完了					
川之石	耐震化完了					
三崎	耐震化完了					
三瓶	耐震化完了					
宇和	耐震化完了					
野村	耐震化完了					
宇和島東	耐震化完了					
宇和島水産	特別教棟	918	RC3	S46	0.28	改築工事中
吉田	特別教棟	1,476	RC4	S49	0.36	改築工事中
	特別教棟	552	RC4	S49	0.26	29年度解体予定

学校名	用途	面積 (㎡)	構造	建築年	耐震診断結果 (Is値)	対応状況
三間						耐震化完了
北宇和						耐震化完了
津島						耐震化完了
南宇和						耐震化完了
今治東中等						耐震化完了
松山西中等	部室	594	CB2	S52	—	29年度改築予定
宇和島南中等						耐震化完了

3 県立特別支援学校

学校名	用途	面積 (㎡)	構造	建築年	耐震診断結果 (Is値)	対応状況
松山盲						耐震化完了
松山聾						耐震化完了
しげのぶ特別支援						耐震化完了
みなら特別支援						耐震化完了
松山城北分校						※松山聾学校の校舎と一体
今治特別支援						耐震化完了
宇和特別支援						耐震化完了
宇和特別支援 (聴・肢部門)						耐震化完了
新居浜特別支援						耐震化完了
川西分校						耐震化完了