

管理型産業廃棄物最終処分場水質検査結果(R7年度)

単位:mg/l (pHを除く)

管理型最終処分場名			四国中央市(寒川東部)			四国電力(株)		
所在地			四国中央市			西条市		
採水日			R7.6.3			R7.6.3		
項目	排水基準							
生活環境項目	pH(海域以外に放流の場合)	5.8～8.6						
	pH(海域に放流の場合)	5.0～9.0	8.1			7.5		
	COD(海域に放流の場合)	90	3.4			2.2		
	BOD(海域以外に放流の場合)	60						
	SS	60	34			1未満		
	溶解性鉄	10	0.1未満			0.1		
	溶解性マンガ	10	0.1未満			0.1未満		
	窒素含有量	120	0.8			0.7		
	リン含有量	16	0.02未満			0.05		
有害物質項目	カドミウム	0.03	0.001未満			0.001未満		
	全シアン	1	0.1未満			0.1未満		
	有機リン	1	0.1未満			0.1未満		
	鉛	0.1	0.005未満			0.005未満		
	六価クロム	0.5	0.007			0.005未満		
	砒素	0.1	0.005未満			0.005未満		
	総水銀	0.005	0.0005未満			0.0005未満		
	アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満			0.0005未満		
	PCB	0.003	0.0003未満			0.0003未満		
	トリクロエチレン	0.1	0.002未満			0.002未満		
	テトラクロエチレン	0.1	0.0005未満			0.0005未満		
	ジクロロメタン	0.2	0.002未満			0.002未満		
	四塩化炭素	0.02	0.0002未満			0.0002未満		
	1,2-ジクロロエタン	0.04	0.0004未満			0.0004未満		
	1,1-ジクロロエチレン	1	0.002未満			0.002未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	0.004未満			0.004未満		
	1,1,1-トリクロロエタン	3	0.0005未満			0.0005未満		
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06	0.0006未満			0.0006未満		
	1,3-ジクロロプロペン	0.02	0.0002未満			0.0002未満		
	チウラム	0.06	0.0006未満			0.0006未満		
	シマジン	0.03	0.0003未満			0.0003未満		
	チオベンカルブ	0.2	0.002未満			0.002未満		
	ベンゼン	0.1	0.001未満			0.001未満		
	セレン	0.1	0.005			0.002未満		
	ほう素(海域以外に放流の場合)	10(50)						
	ほう素(海域に放流の場合)	230	0.3			0.2未満		
	ふっ素(海域以外に放流の場合)	8(15)						
	ふっ素(海域に放流の場合)	15	0.6			0.2未満		
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	100(200)	0.4			0.5		
	1,4-ジオキサン	0.5(10)	0.005未満			0.005未満		
備考								

注:河川に流入する排出水についてはBODを、その他についてはCODを測定。

排水基準欄の()内は当分の間の暫定基準値

管理型産業廃棄物最終処分場水質検査結果(R7年度)

単位:mg/l (pHを除く)

管理型最終処分場名		住友共同電力(株)			(有)明越産業		
所在地		新居浜市			西条市		
採水日		R7.6.3			R7.6.3		
項目	排水基準						
生活環境項目	pH(海域以外に放流の場合)	5.8～8.6	7.3		7.2		
	pH(海域に放流の場合)	5.0～9.0					
	COD(海域に放流の場合)	90					
	BOD(海域以外に放流の場合)	60	0.8		0.5		
	SS	60	1未満		1未満		
	溶解性鉄	10	0.1未満		0.1未満		
	溶解性マンガ	10	0.2		0.1未満		
	窒素含有量	120	7.9		37.0		
	リン含有量	16	0.02未満		0.05		
有害物質項目	カドミウム	0.03	0.001未満		0.001未満		
	全シアン	1	0.1未満		0.1未満		
	有機リン	1	0.1未満		0.1未満		
	鉛	0.1	0.005未満		0.005未満		
	六価クロム	0.5	0.005未満		0.005未満		
	砒素	0.1	0.005未満		0.005未満		
	総水銀	0.005	0.0005未満		0.0005未満		
	アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満		0.0005未満		
	PCB	0.003	0.0003未満		0.0003未満		
	トリクロエチレン	0.1	0.002未満		0.002未満		
	テトラクロエチレン	0.1	0.0005未満		0.0005未満		
	ジクロロメタン	0.2	0.002未満		0.002未満		
	四塩化炭素	0.02	0.0002未満		0.0002未満		
	1,2-ジクロロエタン	0.04	0.0004未満		0.0004未満		
	1,1-ジクロロエチレン	1	0.002未満		0.002未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	0.004未満		0.004未満		
	1,1,1-トリクロロエタン	3	0.0005未満		0.0005未満		
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06	0.0006未満		0.0006未満		
	1,3-ジクロロプロペン	0.02	0.0002未満		0.0002未満		
	チウラム	0.06	0.0006未満		0.0006未満		
	シマジン	0.03	0.0003未満		0.0003未満		
	チオベンカルブ	0.2	0.002未満		0.002未満		
	ベンゼン	0.1	0.001未満		0.001未満		
	セレン	0.1	0.006		0.002未満		
	ほう素(海域以外に放流の場合)	10(50)	2.4		1.4		
	ほう素(海域に放流の場合)	230					
	ふっ素(海域以外に放流の場合)	8(15)	0.2未満		0.3		
	ふっ素(海域に放流の場合)	15					
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	100(200)	7.3		35		
	1,4-ジオキサン	0.5(10)	0.005未満		0.005未満		
備考							

注:河川に流入する排水についてはBODを、その他についてはCODを測定。

排水基準欄の()内は当分の間の暫定基準値

管理型産業廃棄物最終処分場水質検査結果(R7年度)

単位:mg/l (pHを除く)

管理型最終処分場名			(株)クリーンダスト			(株)西田興産		
所在地			西条市			大洲市		
採水日			R7.6.3			R7.6.3		
項目	排水基準							
生活環境項目	pH(海域以外に放流の場合)	5.8～8.6	7.9			6.9		
	pH(海域に放流の場合)	5.0～9.0						
	COD(海域に放流の場合)	90						
	BOD(海域以外に放流の場合)	60	0.6			0.5		
	SS	60	2			1未満		
	溶解性鉄	10	0.1未満			0.1未満		
	溶解性マンガン	10	0.1未満			0.1未満		
	窒素含有量	120	5.8			24		
	リン含有量	16	1.7			0.55		
有害物質項目	カドミウム	0.03	0.001未満			0.001未満		
	全シアン	1	0.1未満			0.1未満		
	有機リン	1	0.1未満			0.1未満		
	鉛	0.1	0.005未満			0.005未満		
	六価クロム	0.5	0.005未満			0.005未満		
	砒素	0.1	0.01			0.005未満		
	総水銀	0.005	0.0005未満			0.0005未満		
	アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満			0.0005未満		
	PCB	0.003	0.0003未満			0.0003未満		
	トリクロエチレン	0.1	0.002未満			0.002未満		
	テトラクロエチレン	0.1	0.0005未満			0.0005未満		
	ジクロロメタン	0.2	0.002未満			0.002未満		
	四塩化炭素	0.02	0.0002未満			0.0002未満		
	1,2-ジクロロエタン	0.04	0.0004未満			0.0004未満		
	1,1-ジクロロエチレン	1	0.002未満			0.002未満		
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	0.004未満			0.004未満		
	1,1,1-トリクロロエタン	3	0.0005未満			0.0005未満		
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06	0.0006未満			0.0006未満		
	1,3-ジクロロプロペン	0.02	0.0002未満			0.0002未満		
	チウラム	0.06	0.0006未満			0.0006未満		
	シマジン	0.03	0.0003未満			0.0003未満		
	チオベンカルブ	0.2	0.002未満			0.002未満		
	ベンゼン	0.1	0.001未満			0.001未満		
	セレン	0.1	0.002			0.002未満		
	ほう素(海域以外に放流の場合)	10(50)	7.1			2.6		
	ほう素(海域に放流の場合)	230						
	ふっ素(海域以外に放流の場合)	8(15)	5.0			0.5		
	ふっ素(海域に放流の場合)	15						
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	100(200)	0.2未満			21		
	1,4-ジオキサン	0.5(10)	0.005未満			0.005未満		
備考								

注:河川に流入する排出水についてはBODを、その他についてはCODを測定。

排水基準欄の()内は当分の間の暫定基準値

管理型産業廃棄物最終処分場水質検査結果(R7年度)

単位:mg/l (pHを除く)

管理型最終処分場名			オオノ開発(株)					
所在地			東温市					
採水日			R7.4.9	R7.6.4	R7.8.5			
項目	排水基準							
生活環境項目	pH(海域以外に放流の場合)	5.8～8.6	7.9	8.3	8.3			
	pH(海域に放流の場合)	5.0～9.0						
	COD(海域に放流の場合)	90						
	BOD(海域以外に放流の場合)	60	0.5未満	0.5未満	0.7			
	SS	60	2	4	5			
	溶解性鉄	10	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	溶解性マンガ	10	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	窒素含有量	120	7.2	6.9	7.5			
有害物質項目	リン含有量	16	0.02未満	0.02未満	0.02			
	カドミウム	0.03	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	全シアン	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	有機リン	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満			
	鉛	0.1	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	六価クロム	0.5	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	砒素	0.1	0.005未満	0.005未満	0.005未満			
	総水銀	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	PCB	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
	トリクロエチレン	0.1	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	テトラクロエチレン	0.1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	ジクロロメタン	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	四塩化炭素	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
	1,2-ジクロロエタン	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満			
	1,1-ジクロロエチレン	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	シス-1,2-ジクロロエチレン	0.4	0.004未満	0.004未満	0.004未満			
	1,1,1-トリクロロエタン	3	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満			
	1,1,2-トリクロロエタン	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
	1,3-ジクロロプロペン	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満			
	チウラム	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満			
	シマジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満			
	チオベンカルブ	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	ベンゼン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満			
	セレン	0.1	0.002未満	0.002未満	0.002未満			
	ほう素(海域以外に放流の場合)	10(50)	1.2	1.0	1.4			
	ほう素(海域に放流の場合)	230						
	ふっ素(海域以外に放流の場合)	8(15)	0.6	0.5	0.8			
	ふっ素(海域に放流の場合)	15						
	アンモニア、アンモニア化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	100(200)	5.9	5.8	5.9			
	1,4-ジオキサン	0.5(10)	0.026	0.02	0.025			
備考								

注:河川に流入する排出水についてはBODを、その他についてはCODを測定。

排水基準欄の()内は当分の間の暫定基準値