

## 入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 I 部門計画」に関する質問回答

令和7年10月17日までに受け付けた「愛媛県立今治病院整備事業」に関する入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料 I 部門計画」への質問について、下記のとおり回答します。

N o	ページ	番号	番号 ( )	番号 )	番号 丸囲み	項目	その他	質 問	回 答
001	006	1	3	2	⑤			外来処方箋の院内処方は何%程度でしょうか。	平日の外来院内処方に関しては1～2%ですが、救急日が4～5回／月あり、夜間の救急外来院内処方が約25件/回（直近3ヶ月）、救急外来以外の夜間+週休日に4.3件/日の外来院内処方があります。（R7年7・8月）
002	008	2	2	1				第二種感染症の4室は個室と理解して良いでしょうか。	ご理解のとおりです。
003	008	2	2	1				特病室は不要と理解して良いでしょうか。	ご理解のとおりです。
004	008	2	2	1				病棟構成には、LDRの記載がありませんが、LDRは、病床に含まないと考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
005	009	2	4	1	①	2つ目	一般病棟	諸室リストからも、第二種感染症病室はそれぞれに前室があるとの理解で良いでしょうか。（病室前とスタッフステーション間の廊下を区画する記載ですが、前室とは別に区画した廊下を整備する理解で良いでしょうか）	ご理解のとおりです。
006	013	4	3	1		1つ目	受付	それぞれの受付についてご教示ください。（表には受付が記載されていないため）	「救急車搬送」及び「ウォークイン（救急日・時間外）」は救急受付、「ウォークイン（時間内）」は外来の総合受付での対応を想定しています。感染症（疑い）患者は、感染症出入口のインターホンを使用し、感染前室（待合を兼ねる）にて対応することも想定しています。
007	014	4	3	2	⑤	2つ目	計算・会計	平日時間外及び休日についても、総合受付で計算・会計を行う運用と理解して良いでしょうか。（救急部門近辺に、平日時間外及び休日用の計算・会計窓口を設ける想定は無いでしょうか）	ご理解のとおりです。
008	015	5	3	1		2つ目		患者の状態に応じ、歩行、車椅子またはストレッチャー等で手術室内に入室するとありますが、病棟入院患者の搬送はベッドにて前室等で載せ替えと理解して良いでしょうか。	手術室入口から繋がる前室ということであれば、病棟からの搬入の場合、手術室内で載せ替えとなります。入口から繋がる前室は、患者確認等で使用する想定です。
009	016	5	4	1	③	1つ目	外来エリア	「外来の麻酔科診察室と、看護師が術前説明を行う諸室は、近接していることが望ましい」との記載について、麻酔科診察室に隣接した外科系診察室を利用して術前説明を行うと理解して良いでしょうか。	麻酔科診察室に近接した空いている部屋を利用して術前説明を行うという趣旨です。
010	017	6	1			1つ目		「精度保証施設認証の取得」について、本部門計画に記載の内容以外に施設計画上で配慮が必要な内容があればご教示ください。	現在、「日臨床品質保証施設認証制度」の認証を受けています。（認証期間：2025年6月1日～2027年5月31日）特段の想定はありませんが、病院建築上、配慮するのが望ましい内容があればご提案ください。
011	017	6	1			1つ目		「精度保証施設認証」とあるが、新制度として制定された「日臨床品質保証施設認証制度」と考えてよいのか。	ご理解のとおりです。
012	018	6	4	1	①			「検体検査室と中央採血室・中央採尿トイレは隣接」とありますが、機械搬送設備などにより、上下に隣接でも良いでしょうか。	不可とします。
013	020	7	3	5	①	1つ目	病棟・周産期部門	HCU/周産期病棟にはポータブルX線撮影装置を常時配置しと記載ありますが、同部門計画8ページ、2. 病棟計画の（3）運用計画 2）病棟における診療業務 5項目目にポータブル撮影は、放射線部門より撮影装置を持参して対応すると記載ありますが、どちらが正しいでしょうか。	HCUと周産期病棟以外の病棟については、放射線部門より撮影装置を持参して使用する運用です。
014	026	10	1			1つ目		入院患者を中心にリハビリテーション医療を提供するとありますが、外来リハの割合をご教示ください。	外来リハの割合は5%（R7年4～9月の1日平均）です。