

入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料Ⅲ 施設整備業務等における事業者と県との業務区分表」に関する質問回答

令和7年10月17日までに受け付けた「愛媛県立今治病院整備事業」に関する入札説明書「別添資料 1 要求水準書 付属資料Ⅲ 施設整備業務等における事業者と県との業務区分表」への質問について、下記のとおり回答します。

N o	ページ	No.	業務名又は 部門名等	業務内容及び設備・機 器等の名称	その他	質 問	回 答
001	001	4	内装他	カーテンレール・ブラインド・ ロールスクリーン		カーテンレール以外のブラインド及びロールスクリーンは事業者工事と考えてよろしいでしょうか。	ご理解のとおりです。
002	001	5	共通項目	手洗い設備、流し台、洗面器、汚物流し		「手術用流し台」について、諸室リスト・凡例にある手術手洗器と理解して良いでしょうか。	ご理解のとおりです。
003	001	5	共通項目	手洗い設備、流し台、洗面器、汚物流し		「医療用流し台」について、流し台との違いについてご教示ください。（検体検査室・薬剤部・中央滅菌材料室に設置する、医療機器メーカーが対応するようなものを想定されているのでしょうか）	流し台は休憩室等に設ける食器洗浄等を目的としたものであり、医療用流し台は医療器材洗浄等を目的としたもので、医療機器メーカーが対応するようなもの（医療機器に該当するもの）を想定したものではありません。具体的な仕様は設計段階で協議します。
004	002	5	共通項目	核医学モニター関連機器、核医学法定設置関連機器		機器、品番等をご教示ください。	エリアモニタやハンドフットクロスモニタ等の放射線モニタ及び中央監視装置、管理区域の標識を指しています。具体的な機器・品番は現時点で未定です。ご参考として、現有品の放射線中央監視装置の品番については、参考資料5現有主要医療機器リストの4ページをご確認ください。
005	002	6	機器関係	放射線機器		「各種シールド工事については事業者」について、MRI用のシールドについても事業者と理解して良いでしょうか。	ご理解のとおりです。