

3 簡易水道

令和5年度末において認可を受けている事業は71箇所である。

1 普及状況

箇所数	行政区域内人口 (人) ①	計画給水人口(人)	給水区域内現在 人口(人)②
71	1,304,514	37,110	21,402
現在給水人口 (人)③	行政区域内人口 に対する普及率 (%) ③/①*100	給水区域内普及率 (%) ③/②*100	
20,417	1.6 %	95.4 %	

2 実績年間取水量

(単位：m³)

計	地表水				湖水	自流
	ダム水	ダム直接	ダム放流			
3,430,270	2,706,336	385,753	113,003	272,750	20,693	2,299,890
100.0 %	78.9 %	11.2 %	3.3 %	8.0 %	0.6 %	67.0 %
地下水					浄水受水	その他 (湧水等)
	伏流水	井戸水	浅井戸	深井戸		
565,338	221,960	343,378	127,027	216,351	31,979	126,617
16.5 %	6.5 %	10.0 %	3.7 %	6.3 %	0.9 %	3.7 %

(注) 構成比については、端数処理等の関係上、実際の計算と合わない場合がある。

3 年間浄水量

(単位：m³/年)

計	消毒のみ	緩速ろ過	急速ろ過	膜ろ過	その他
3,169,093	179,409	2,078,467	504,022	310,604	96,591
100.0 %	5.7 %	65.6 %	15.9 %	9.8 %	3.0 %

4 年間給水量

(単位：m³/年)

合計	有効水量			無効水量
		有収水量	無収水量	
3,112,986	2,367,190	2,284,478	82,712	745,796
100.0 %	76.0 %	73.4 %	2.7 %	24.0 %

5 給水量の分析

計画一日最大給水量(m ³ /日)	現在給水人口(人)①	一日最大給水量(m ³ /日)②	一日平均給水量(m ³ /日)③
13,667	20,417	10,691	8,505
一人一日最大給水量(L/人・日) ②/①*1000	一人一日平均給水量(L/人・日) ③/①*1000	負荷率(%) ③/②*100	
523.6	416.6	79.6 %	