

入札公告資料 新旧対照表（令和8年3月18日公表、3月24日追記）

個別対話（1月21～23日）の回答に伴う修正

| 番号 | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 新 | 旧 |
|----|-------|----|----------------------------|---|--|
| 1 | 諸室リスト | 1 | 外来部門/診療室エリア/スタッフ室 | ①25名（外来が複数階に跨る場合は、階ごとに15名/室、 <u>同一フロア内に分散配置する場合は15名/室</u> ）が利用できるスペースを確保すること。 | ①25名（外来が複数階に跨る場合は、階ごとに15名/室）が利用できるスペースを確保すること。 |
| 2 | 諸室リスト | 11 | 救急部門/スタッフ関連諸室等/汚物処理室 | <u>(削除)</u> | 汚物処理室 |
| 3 | 部門計画 | 11 | 3. 周産期部門・小児医療部門(4)部門別設計と条件 | 母親学級（バリママ教室）は <u>多目的室で行う。なお、外来部門外に多目的室を設置する場合は、産婦人科外来との配置の関係性・動線に留意すること。</u> | ・母親学級（バリママ教室）は外来エリアの多目的室で行う。 |

質問回答（第2回）に伴う修正

| 番号 | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 新 | 旧 |
|----|-------|----|-------------------------------|-------------|------------|
| 1 | 諸室リスト | 24 | 物品管理・リネン管理部門/リネン管理/ユニフォームコーナー | <u>(削除)</u> | ユニフォームコーナー |

質問回答（第1回）に伴う修正

| 番号 | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 新 | 旧 | | | | | | | | | | | | | | | | |
|--------------------------|-------|-------|--------------------------------|--|------------|-----|-----|------|--------------------------|-----|-------|-------|---|--|-----|-----|------|--------------------------|------|------|------|
| 1 | 要求水準書 | 3 | インフラ整備状況/（エ）汚水・雨水排水 | <p>・汚水の排除量は次の数値が上限とされており、汚水の排水計画において留意すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>日平均</th> <th>日最大</th> <th>時間最大</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画汚水量(m³/日)</td> <td>200</td> <td>233.4</td> <td>346.8</td> </tr> </tbody> </table> | | 日平均 | 日最大 | 時間最大 | 計画汚水量(m ³ /日) | 200 | 233.4 | 346.8 | <p>・汚水の排除量は次の数値が上限とされており、汚水の排水計画において留意すること。</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>日平均</th> <th>日最大</th> <th>時間最大</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>計画汚水量(m³/日)</td> <td>29.3</td> <td>34.2</td> <td>50.8</td> </tr> </tbody> </table> | | 日平均 | 日最大 | 時間最大 | 計画汚水量(m ³ /日) | 29.3 | 34.2 | 50.8 |
| | 日平均 | 日最大 | 時間最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画汚水量(m ³ /日) | 200 | 233.4 | 346.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | 日平均 | 日最大 | 時間最大 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 計画汚水量(m ³ /日) | 29.3 | 34.2 | 50.8 | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2 | 諸室リスト | 4 | 病棟/急性期一般病棟/差額個室/20衛生器具/⑧シャワー水栓 | ⑧シャワー水栓「 <u> </u> 」 | ⑧シャワー水栓「○」 | | | | | | | | | | | | | | | | |

公営企業管理局の住所変更に伴う修正

| 番号 | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 新 | 旧 |
|----|-------|----|----------------------------------|--|--|
| 1 | 入札説明書 | 20 | 第9その他本事業の実施に関する事項/6本事業の事務局及び問合せ先 | 所在地： <u>〒790-8570 愛媛県松山市一番町4丁目4-2 第1別館5階</u> | 所在地：〒790-0012 愛媛県松山市湊町4丁目4-1 伊予鉄本社ビル2階 |

その他の修正（3月24日追記）

| 番号 | 資料名 | 頁 | 該当箇所 | 新 | 旧 |
|----|-----|---|--------------|---|---|
| 1 | 様式集 | 3 | 3. 入札提案書作成要領 | (7)CD-ROMに収容する情報は、入札提案書の内容全てとなります。なお、設計図書はAdobe Acrobat Reader、その他についてはMicrosoft Word 2019、Microsoft Excel 2019 に対応可能 <u>(PDF形式とし、Microsoft Word 2019、Microsoft Excel 2019へのコピーペーストができる場合を含む。)</u> なバージョンとしてください。 | (7)CD-ROMに収容する情報は、入札提案書の内容全てとなります。なお、設計図書はAdobe Acrobat Reader、その他についてはMicrosoft Word 2019、Microsoft Excel 2019 に対応可能なバージョンとしてください。 |