

別記

仕 様 書

品名	無停電電源装置一式	納入場所	愛媛県原子力センター
<p>標記案件の仕様は、次のとおりである。</p>			
<p>1 物品及び納入条件</p>			
<p>(1) 物品名及び数量</p>			
<p>無停電電源装置一式（下記2のとおり）</p>			
<p>(2) 使用目的</p>			
<p>放射能測定機器等に接続し、商用電源停電時に一定時間の間、放射能測定機器等に電力を供給することを目的とする。</p>			
<p>(3) 納入場所</p>			
<p>愛媛県原子力センター（八幡浜市保内町宮内1番耕地485番地1）</p>			
<p>(4) 受渡方法</p>			
<p>納入場所の指定した場所において検収後、引き渡すものとする。</p>			
<p>(5) 保証</p>			
<p>納入後3年間は無償保証期間とすること。</p>			
<p>(6) 電源への接続について</p>			
<p>所定の能力を発揮するにあたり、無停電電源装置への入力プラグが端子台接続となるもの、200Vのプラグで接続する必要があるもの又は無停電電源装置付属の標準プラグからの交換が必要となるものは、事前に明らかにすること。</p>			
<p>(7) 疑義等</p>			
<p>本仕様書に定めのない事項または疑義のある事項については、双方協議のうえ決定するものとする。</p>			
<p>なお、発注者と協議せず一方的に解釈し問題が生じたときは、発注者の指示により受注者の責任においてこれを改めるものとする。</p>			
<p>また、本仕様書に記載のない事項であっても、運用上及び社会通念上必要な事項については充足するものとする。</p>			
<p>2 物品の個数等</p>			
<p>(1) 無停電電源装置 オムロンソーシアルソリューションズ株式会社製（以下「オムロン製」）</p>			
<p>BU5002R 同等品</p>			
<p>規格：受電 AC 単相 200V</p>			
<p>給電方法：常時インバータ給電方式 AC 単相 200V</p>			
<p>最大出力：5000VA/4500W 以上</p>			
<p>最大負荷時給電時間：3分以上</p>			
<p>本体重量：63kg 以下</p>			
<p>固定金具 BUP5002R 付属のこと（同等品の場合は固定金具又はスタンド等付属のこと）</p>			
<p>数量：1</p>			

(2) 無停電電源装置 オムロン製 BU3002RH 同等品

規格：受電 AC 単相 200V

給電方法：常時インバータ給電方式 AC 単相 200V

最大出力：3000VA/2700W 以上

最大負荷時給電時間：3分以上

本体重量：33kg 以下

固定金具 BUP3002R 付属のこと（同等品の場合は固定金具又はスタンド等付属のこと）

数量：2

(3) 無停電電源装置 オムロン製 BU200RW 同等品

規格：受電 AC 単相 100V

給電方法：常時インバータ給電方式 AC 単相 100V

最大出力：2000VA/1600W 以上

最大負荷時給電時間：3分以上

本体：36kg 以下

縦置きスタンド BNW300R 付属のこと（同等品の場合は縦置き用の固定金具又はスタンド等付属のこと）

数量：2

(4) 無停電電源装置 オムロン製 BU150SW 同等品

規格：受電 AC 単相 100V

給電方法：常時インバータ給電方式 AC 単相 100V

最大最大出力：1500VA/1050W 以上

最大負荷時給電時間：3分以上

本体重量：19kg 以下

数量：6

(5) 無停電電源装置 オムロン製 BU75SW 同等品

規格：受電 AC 単相 100V

給電方法：常時インバータ給電方式 AC 単相 100V

最大出力：750VA/500W 以上

最大負荷時給電時間：3分以上

本体重量：15kg 以下

数量：2

(6) 無停電電源装置 オムロン製 BU50SW 同等品

規格：受電 AC 単相 100V

給電方法：常時インバータ給電方式 AC 単相 100V

最大出力：500VA/350W 以上

最大負荷時給電時間：3分以上

本体重量：15kg 以下

数量：2

3 納入期限

納入は契約後3ヶ月以内に速やかに納入すること。具体的な納入時期は別途協議すること。