

建築物衛生管理業務仕様書

- 「建築物における衛生的環境の確保に関する法律」（昭和四十五年四月十四日法律第二十号）及び「建築物における衛生的環境の確保に関する法律施行令」（昭和四十五年十月十二日政令第三百四号）等の関係規定に基づき、次表のとおり実施すること。

| | | |
|---|------------------------|--|
| 1 | 給水栓での残留塩素測定 | 7日以内ごとに1回 |
| 2 | 空気環境測定 | |
| | 測定項目 | 浮遊粉塵量、一酸化炭素の含有率、二酸化炭素の含有率、温度、相対湿度、気流、ホルムアルデヒドの量（大規模の改修等を実施した場合に限る） |
| | 測定回数 | 年5回（2ヵ月以内ごとに1回）※各測定日に、午前と午後2回測定 |
| | 測定場所 | 11か所 地下1階湯沸室、1階エレベータ前、1階事務室、1階子ども読書室、 2階エレベータ前、2階第2学習室、3階エレベータ前、3階一般図書室、 4階エレベータ前、4階えひめ資料室、5階エレベータ前 |
| 3 | ねずみ等防除 | 年2回（6ヵ月以内ごとに1回） 全館実施 |
| 4 | 水質検査（全項目検査（28項目）、年1回） | ※1 |
| 5 | 水質検査（簡易項目検査（16項目）、年1回） | ※2 |
| 6 | 環境衛生管理 | （年間） |

（水質検査の内訳）

| | ※1 | ※2 | 備考 |
|-------------------|----|----|------------|
| 一般細菌 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 大腸菌 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 鉛及びその化合物(※) | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 亜硝酸窒素及び亜硝酸態窒素 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 亜鉛及びその化合物(※) | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 鉄及びその化合物(※) | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 銅及びその化合物(※) | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 塩化物イオン | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 蒸発残留物(※) | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 有機物(全有機炭素(TOC)の量) | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| pH値 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 味 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 臭気 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 色度 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| 濁度 | ○ | ○ | 6ヶ月以内に1回実施 |
| シアン化物イオン及び塩化シアン | ○ | — | 1年に1回実施 |
| 塩素酸 | ○ | — | 1年に1回実施 |
| クロロ酢酸 | ○ | — | 1年に1回実施 |
| クロロホルム | ○ | — | 1年に1回実施 |
| ジクロロ酢酸 | ○ | — | 1年に1回実施 |
| ジブロモクロロメタン | ○ | — | 1年に1回実施 |
| 臭素酸 | ○ | — | 1年に1回実施 |
| 総トリハロメタン | ○ | — | 1年に1回実施 |
| トリクロロ酢酸 | ○ | — | 1年に1回実施 |
| プロモジクロロメタン | ○ | — | 1年に1回実施 |
| プロモホルム | ○ | — | 1年に1回実施 |
| ホルムアルデヒド | ○ | — | 1年に1回実施 |

注（※）の箇所について、※1で水質基準に適合していた場合、※2においては省略可