管理型産業廃棄物最終処分場水質検査結果（R8年度）

単位：mg/l（pHを除く）

管理型最終処分場名			四国中央市(寒川東部)			四国電力㈱		
所　在　地			四国中央市			西条市		
採　水　日			R8.6.3	R8.9.30		R8.6.3	R8.9.30	
項目		排水基準						
生活環境項目	pH(海域以外に放流の場合)	5.8～8.6						
	pH(海域に放流の場合)	5.0～9.0	8.4	6.3		6.8	7.3	
	COD(海域に放流の場合)	90	4.5	3.0		0.8	2.7	
	BOD(海域以外に放流の場合)	60						
	SS	60	28	36		1未満	3	
	溶解性鉄	10	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	10	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.2	
	窒素含有量	120	0.7	0.7		3.6	5.2	
	リン含有量	16	0.02未満	0.02未満		0.03	0.03	
有害物質項目	カドミウム	0.03	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	
	全シアン	1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.2	
	有機リン	1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	鉛	0.1	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
	六価クロム	0.2	0.005	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
	砒素	0.1	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
	総水銀	0.005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	PCB	0.003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	四塩化炭素	0.02	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
	チウラム	0.06	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	
	シマジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ベンゼン	0.1	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	
	セレン	0.1	0.005	0.005		0.002未満	0.006	
	ほう素(海域以外に放流の場合)	10(50)						
	ほう素(海域に放流の場合)	230	0.3	0.4		0.5	28	
	ふっ素(海域以外に放流の場合)	8(15)						
	ふっ素(海域に放流の場合)	15	0.4	0.5		0.3	1.8	
	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｱ化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	100(200)	0.3	0.4		2.1	3.9	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5(10)	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
備考								

注：河川に流入する排出水についてはBODを、その他についてはCODを測定。

排水基準欄の（ ）内は当分の間の暫定基準値

管理型産業廃棄物最終処分場水質検査結果（R8年度）

単位：mg/l（pHを除く）

管理型最終処分場名			住友共同電力(株)			（有）明越産業		
所　在　地			新居浜市			西条市		
採　水　日			R8.6.3	R8.9.30		R8.6.3	R8.9.30	
項目		排水基準						
生活環境項目	pH（海域以外に放流の場合）	5.8～8.6	7.3	6.8		7.7	7.1	
	pH（海域に放流の場合）	5.0～9.0						
	COD（海域に放流の場合）	90						
	BOD（海域以外に放流の場合）	60	0.5未満	0.5未満		9	0.5未満	
	SS	60	19	9		2	1未満	
	溶解性鉄	10	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	10	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	窒素含有量	120	5.9	6.6		1.1	40	
	リン含有量	16	0.04	0.03		0.02	0.02未満	
有害物質項目	ｶﾄﾞﾐｳﾑ	0.03	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	
	全シアン	1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	有機リン	1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	鉛	0.1	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
	六価クロム	0.2	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
	砒素	0.1	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
	総水銀	0.005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	PCB	0.003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	四塩化炭素	0.02	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
	チウラム	0.06	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	
	シマジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ベンゼン	0.1	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	
	セレン	0.1	0.004	0.004		0.002未満	0.002未満	
	ほう素（海域以外に放流の場合）	10(50)	1.2	1.4		1.5	1.3	
	ほう素（海域に放流の場合）	230						
	ふっ素（海域以外に放流の場合）	8(15)	0.3	0.2未満		0.4	0.2未満	
	ふっ素（海域に放流の場合）	15						
	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｱ化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	100(200)	5.6	6.2		0.3	38	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5(10)	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
備考								

注：河川に流入する排出水についてはBODを、その他についてはCODを測定。

排水基準欄の（ ）内は当分の間の暫定基準値

管理型産業廃棄物最終処分場水質検査結果（R8年度）

単位：mg/l（pHを除く）

管理型最終処分場名			（株）クリーンダスト			（株）西田興産		
所　在　地			西条市			大洲市		
採　水　日			R8.6.3	R8.9.30		R8.6.3	R8.9.29	
項目		排水基準						
生活環境項目	pH（海域以外に放流の場合）	5.8～8.6	8.0	7.9		6.6	6.5	
	pH（海域に放流の場合）	5.0～9.0						
	COD（海域に放流の場合）	90						
	BOD（海域以外に放流の場合）	60	0.6	24		0.5未満	0.5未満	
	SS	60	1未満	1未満		1未満	1未満	
	溶解性鉄	10	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	10	0.1未満	0.4		0.1未満	0.1未満	
	窒素含有量	120	4.4	4.5		27	25	
	リン含有量	16	1.3	2.0		0.13	1.3	
有害物質項目	カドミウム	0.03	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	
	全シアン	1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	有機リン	1	0.1未満	0.1未満		0.1未満	0.1未満	
	鉛	0.1	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
	六価クロム	0.2	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
	砒素	0.1	0.007	0.005		0.005未満	0.009	
	総水銀	0.005	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	アルキル水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	PCB	0.003	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	四塩化炭素	0.02	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04	0.0004未満	0.0004未満		0.0004未満	0.0004未満	
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4	0.004未満	0.004未満		0.004未満	0.004未満	
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	0.0005未満	0.0005未満		0.0005未満	0.0005未満	
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02	0.0002未満	0.0002未満		0.0002未満	0.0002未満	
	チウラム	0.06	0.0006未満	0.0006未満		0.0006未満	0.0006未満	
	シマジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満		0.0003未満	0.0003未満	
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ベンゼン	0.1	0.001未満	0.001未満		0.001未満	0.001未満	
	セレン	0.1	0.002未満	0.002未満		0.002未満	0.002未満	
	ほう素（海域以外に放流の場合）	10(50)	6.6	6.6		2.8	2.5	
	ほう素（海域に放流の場合）	230						
	ふっ素（海域以外に放流の場合）	8(15)	4.6	4.4		0.7	0.4	
	ふっ素（海域に放流の場合）	15						
	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｱ化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	100(200)	0.2未満	0.2未満		25	23	
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5(10)	0.005未満	0.005未満		0.005未満	0.005未満	
備考								

注：河川に流入する排出水についてはBODを、その他についてはCODを測定。

排水基準欄の（ ）内は当分の間の暫定基準値

管理型産業廃棄物最終処分場水質検査結果（R8年度）

単位：mg/l（pHを除く）

管理型最終処分場名			オオノ開発㈱					
所　在　地			東温市					
採　水　日			R8.4.7	R8.6.4	R8.8.4	R8.9.30		
項目		排水基準						
生活環境項目	pH（海域以外に放流の場合）	5.8～8.6	7.8	7.9	7.9	8.2		
	pH（海域に放流の場合）	5.0～9.0						
	COD（海域に放流の場合）	90						
	BOD（海域以外に放流の場合）	60	0.5未満	0.5未満	0.5未満	0.5未満		
	SS	60	2	3	2	2		
	溶解性鉄	10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	溶解性ﾏﾝｶﾞﾝ	10	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	窒素含有量	120	8.4	11	18	7.6		
	リン含有量	16	0.04	0.06	0.73	0.04		
有害物質項目	カドミウム	0.03	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	全シアン	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	有機リン	1	0.1未満	0.1未満	0.1未満	0.1未満		
	鉛	0.1	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	六価クロム	0.2	0.005未満	0.005未満	0.005未満	0.005未満		
	砒素	0.1	0.005未満	0.005未満	0.01	0.005未満		
	総水銀	0.005	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	ｱﾙｷﾙ水銀	検出されないこと	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	PCB	0.003	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	ﾄﾘｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	ﾃﾄﾗｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.1	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	ｼﾞｸﾛﾛﾒﾀﾝ	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	四塩化炭素	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.04	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満	0.0004未満		
	1,1-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	ｼｽ-1,2-ｼﾞｸﾛﾛｴﾁﾚﾝ	0.4	0.004未満	0.004未満	0.004未満	0.004未満		
	1,1,1-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	3	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満	0.0005未満		
	1,1,2-ﾄﾘｸﾛﾛｴﾀﾝ	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
	1,3-ｼﾞｸﾛﾛﾌﾟﾛﾍﾟﾝ	0.02	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満	0.0002未満		
	チウラム	0.06	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満	0.0006未満		
	シマジン	0.03	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満	0.0003未満		
	ﾁｵﾍﾞﾝｶﾙﾌﾞ	0.2	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	ベンゼン	0.1	0.001未満	0.001未満	0.001未満	0.001未満		
	セレン	0.1	0.002未満	0.002未満	0.002未満	0.002未満		
	ほう素（海域以外に放流の場合）	10(50)	0.9	1.4	2.5	1.4		
	ほう素（海域に放流の場合）	230						
	ふっ素（海域以外に放流の場合）	8(15)	2.0	0.7	0.6	0.4		
	ふっ素（海域に放流の場合）	15						
	ｱﾝﾓﾆｱ、ｱﾝﾓﾆｱ化合物、亜硝酸性化合物及び硝酸性化合物	100(200)	6.1	9.7	15	6.4		
	1,4-ｼﾞｵｷｻﾝ	0.5(10)	0.03	0.013	0.035	0.007		
備考								

注：河川に流入する排出水についてはBODを、その他についてはCODを測定。

排水基準欄の（ ）内は当分の間の暫定基準値