

## 様式 8

## 愛媛県県民文化会館指定管理者募集要項等に関する質問票

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
1	8/21	業務仕様書	7	第6-1	施設保守管理業務	① 冷凍士（正・副） ② ボイラーの資格保有者の在籍が必要ですか？	①冷凍保安責任者1名及び代理者1名（第1種免許）が必要です。 ②不要です。
2	"	"	8	第6-9	その他の業務	「業務日誌」は閲覧、複写させて頂けますか？	指定管理者が作成・保管している内部文書であり、公開の対象ではありません。
3	"	"	9	第7-4	事業計画書等の作成	平成24年度の ① 事業計画書 ② 年次報告書 ③ 月次報告書を閲覧、複写させて頂けますか？	可能です。
4	"	"	10	第7-6	事業評価業務	平成20年以降の利用者アンケート結果と改善結果を閲覧、複写させて頂けますか？	可能です。
5	"	"	12	第8-7(1)	契約電力について	契約電力量が1800KWに変更になったのはいつからですか	H21年5月からです。
6	"	"	12	第8-7(1)	契約電力について	① 複数年契約のメリットデメリットを教えてください。 ② 契約が切れるのはいつですか ③ デマンドの管理方法を教えてください。	①メリット：料金の低減 デメリット：期間中の解約は違約金が生じる。 ②H29年9月30日 ③中央監視装置の警報に基づき、手動制御しています。
7	"	資料3 実績概要	1	1	組織図	人材派遣の方の4人の ② 業務内容 ③ 業務時間を教えてください。	①利用受付、案内、利用料金収納等 ②8時間
8	"	"	1		職員配置状況	舞台技術担当の方の ① 就業ローテーション ② 就業時間をお教え下さい。	①ホールの利用状況に合わせて勤務割を行っています。 ②原則8時間
9	"	"	1		"	備品の棚卸はどの様にしていますか（何人で何日間、何人日でしょうか）	備品管理台帳で常時管理しており、いわゆる棚卸は行っていません。
10	"	"	1		"	開館時間は午前9時～午後10時ですが、職員の方はスライド勤務を行っていますか？（午前9：00～午後5：00の方と午後2：00～午後10：00の方）	3交替でスライド勤務を行っています。 通常 8：45～17：45 中間 10：00～19：00 遅番 13：00～22：00
11	"	"	1		"	人員体制について 業務仕様書には、総括責任者1名以外に人数の指定はありませんが、現指定管理者の人員体制の人数を揃えれば、申請上の基準又は条件をクリアしていると考えて宜しいでしょうか。	申請上の基準又は条件をクリアしているか等の審査に関する質問については、お答えできません。

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
12	6/21	資料3 実績概要	3	(2)	ホール・会議室 の利用状況	① 20年度～24年度の各年度の開館 日数を教えて下さい。 ② 20年度のメインホールの利用率は開館 日数300日であれば41.0%で宜し いでしょうか？	①H20年度 344日 H21年度 341日 H22年度 334日 H23年度 336日 H24年度 338日 ②利用日数は162日(資 料訂正)であり、利用 率は54.0%です。 162/300日=54%
13	"	"	4	3	芸術文化事 業の実施状 況	松竹大歌舞伎は平成24年度の参加者 が大幅に減少しています。理由があれ ば教えて下さい。	演目、出演者、日程 等の要因が考えられま す。
14	"	"	5	4	運営収支状 況(収入)	① 平成24年度の会議室毎の減免金 額は閲覧できますか？ ② 貸館以外に減免になる設備施設 備品等サービスはありますか？	①可能です。 ②ありません。
15	"	"	5	4	運営収支状 況(収入)	① 県委託料(指定設備施設改修費) は、毎年度事前打ち合わせで決定さ れる指定管理料とは別に県から支 出される「収入」で宜しいですか？ ② 平成26年度以降も指定管理者に 支払われますか。	①そのとおりです。 ②未定です。
16	"	"	6	4	収入	① 平成24年度県委託料(設備改修 経費)の内容と改修費を教えてください。 ② 平成24年度県委託料(設備改修 経費分(命名権))の内容と金額を教 えて下さい。	①② ※別紙1のとおり。
17	"	"	6	4	その他	平成20年度の文化事業収入と文化事 業の取組内容について記録が残って いればお教え下さい。	H20年度文化事業収入 13,357千円 ※取組内容は、別紙2 のとおり。
18	"	"	6	4	その他	平成24年度の広告宣伝費の支出の内 容をお教え下さい。 (具体的な媒体が解ればお教えくだ さい。)	愛媛新聞への広告掲載
19	"	"	6	4	支出	県委託料(設備改修経費分(命名権)) の収入と支出の関係についてお教え 下さい。(24年度収入18,375千円→同 支出13,882千円)差額4493千円はど の様に精算されていますか。	H24年度の設備改修 経費(命名権)の収入 と支出の差額4,493千 円は、設備改修経費及 び修繕経費に充当して います。
20	"	"	6	4	支出	保守点検業務経費の、「その他」は平 成24年度1,310千円でした。内容を お聞かせください。	冷凍保安責任者料、 自家用電気工作物主任 技術者料、玄関マット 借上げ料、HP保守管 理料等
21	"	"	6	4	支出	平成24年度は前年に比べ建築物環境 衛生管理業務経費で1,261千円が計上 されています。(前年比プラス613千 円)になりました。増加した内容をお 聞かせください。	消防送水管・圧力容 器検査、別館デマンド 監視装置の追加
	8/23	"	5	4	運営 収支状況	支出の建築物環境衛生管理業務費の 平成23年度と平成24年度の金額差 613千円増額になっている内訳をご開 示ください。	

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
22	8/21	資料3 実績概要	6	4	支出	清掃業務経費は平成24年度37,519千円を計上しています。宜しければ、人員体制・就業時間を教えてください。	本館 昼11名 勤務時間 6.5H 夜4名 勤務時間 3.0H 別館 1名 勤務時間 4.0H  ※詳細は県民文化会館で閲覧できます。
	8/23	業務 仕様書 別記1	25		総合清掃 (本館)	日常清掃の人員の体制と1日の勤務時間(シフト表)等がわかる資料並びに清掃作業基準表等をご開示ください。	
			29		清掃業務 (別館)	日常清掃の人員の体制と1日の勤務時間(シフト表)等がわかる資料並びに清掃作業基準表等をご開示ください。	
23	8/21	資料3 実績概要	6	4	支出	保安警備業務経費は平成24年度32,130千円を計上しています。宜しければ、人員体制・警備箇所(固有名称を表示せずとも記号で結構です)・就業時間を教えてください。	昼夜常駐警備 8~13時 2名 13~22時 3名 22~8時 2名 警備箇所 敷地内全般  各駐車場料金所に1名 (2箇所) 勤務時間は、催物の規模・開始時間により随時変更  ※詳細は、県民文化会館で閲覧できます。
	8/23	業務 仕様書 別記1	25		駐車場管理	人員体制と1日の勤務時間(シフト表)等がわかる資料をご開示ください。	
			25		昼夜常駐警備	人員体制と1日の勤務時間(シフト表)等がわかる資料をご開示ください。	
24	8/21	資料3 実績概要	6	4	支出	真珠の間の設営経費に2,423千円計上していますが、設営作業をするのはどの様にしていますか。(外部・業者・アルバイト・内部職員?)	設営作業は、通常、外部の業者に発注しています。
25	"	"	6	4	"	平成25年7月分の「電気代」は前年比較で何%でしたでしょうか。実額と前年比較をお知らせください。	本館 H24 7,405,624円 H25 8,169,949円 前年比 110.3% 別館 H24 313,384円 H25 360,997円 前年比 115.2%
26	"	"	6	4	"	運営事務費の「その他」電車回数券はどういう目的で支出されていますか?	県庁との連絡用務
27	"	"	6	4	"	① 備品管理業務が1,039千円増加している理由をお教えてください。 ② 備品の管理業務とは棚卸の事でしょうか?もしそうであれば、 ③ 人数、雇用形態、実施時期、日数等お教えてください。	備品管理業務の内容は、舞台ライト等の消耗的備品の購入金額であり、劣化状況等により、各年度で増減が生じます。
28	"	"	6	4	"	平成24年度の舞台関係修理費の内容と金額を教えてください。	非常電源盤 472千円 サブホール音響調整卓 168千円 予備発電機切替タイマー 357千円 サブホール無停電装置 715千円 メインホール給排水 111千円
29	"	"	6	4	"	① 空調機(クーラー)の点検の金額を教えてください。 ② 次の法定点検はいつですか	①年23,184千円 (H21年度契約時) ②H25年12月

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
30	8/21	資料3 実績概要	6	4	支出	組織図から舞台関係者を除く設備管理要員は、臨時職を含め2名になっていますが、設備の日常点検や修理は誰が行っていますか。	基本的に職員、警備員及び保守点検業者が行っています。
31		"	6	4	"	レストランの設備はどこが修理しますか	県委託料（設備改修経費分（命名権））で、指定管理者が行っています。
32	8/23	募集要項	3	5 (5)	電気料金	現在契約している四国電力の電気料金については、平成 25 年 7 月 1 日以降の値上げとありますが、本館と別館のそれぞれの値上げ後の料金設定額をご開示ください。	本館・別館とも次のとおり。 夏季 15 円 03 銭/kWh その他季 13 円 89 銭/kWh
33	"	"	4	5 (7)	管理運営に要する経費	精算方式を採用した場合、イニシャルコストをふくめ本社管理費は、経費として認められるのでしょうか。	県民文化会館の管理運営に必要と認められる場合は対象となります。
34	"	"	4	6 (1)	申請資格	会館の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合において、愛媛県会計規則第 1 3 1 条第 1 項の規定による愛媛県における一般入札の参加資格を有すると考えてよろしいでしょうか。	そのとおりです。
35	"	"	5	6 (2)	共同申請	単独での参加意思表示後に、コンソーシアムでの申請は可能でしょうか。	できません。
36	"	"	5	6 (2) (3)	(2)複数の法人等での共同申請 (3)新設法人等の扱い	S P C（特別目的会社）や L L C（合同会社）での参加は可能ですか。	可能です。
37	"	"	6	8	参加意思表明書の提出	参加意思表明書を提出した場合に詳細な収支や仕様書を公表して頂けますか。	仕様書は、今回提出しているものが最終です。 その他年次報告書等の資料については、参加意思表明書の提出前でも閲覧可能です。
38	"	"	14	別紙 2	提出書類	会館の管理運営のため、新たに法人等を設立する場合は、別紙 2 提出書類一覧にあるウ、エ、オ、カ、キ、ク、ケ、コについては、様式 6 申立書に理由を記載して提出すれば、提出しなくてもよろしいでしょうか。	新たに法人等を設立する場合は、様式 6 の提出に併せて、新設法人（予定）に係る提出書類カ、キ及び全ての出資予定者に係る提出書類ウ～コを提出してください。
39	"	業務仕様書	4	第 5-1 (1)	利用の許可	メインホールとサブホールとの間隔がせまく、調整して利用を受付している、とうかがいましたが、調整方法等をご教示願います。	予約申込時に、音量に関する問題等について確認し、調整のうえ、予約を受け付けるようにしています。

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
40	8/23	業務仕様書	6	第6	維持管理	維持管理における現在の運営体制についてご教示願います。	備品管理業務及び修繕業務については、指定管理者が直接運営管理しています。 施設保守管理業務、保守点検業務、建築物環境衛生管理業務、植栽管理用務、清掃業務、保安警備業務、駐車場管理業務については、専門業者へ第三者委託しています。
41	"	業務仕様書	7	第6-7	防火管理者	防火管理者を配置することとありますが、本館以外に別館も対象となるのでしょうか。	本館及び別館合計で、1名の配置が必要です。
42	"	"	8	第6-10	修繕の費用負担	必要な限度の修繕に要する費用は、原則として指定管理者が負担することとありますが、資料3の4運営収支状況設備改修（県指定経費分）の14,196千円/年と考えてよろしいでしょうか。	指定管理者が原則として負担するのは、施設等の本来の効用持続年数を維持するために必要な限度の修繕に要する費用であり、年間の修繕費用の限度額を定めているものではありません。資料3の4では、修繕経費（4,587千円）が該当します。 設備改修（県指定経費分）の14,196千円は、それ以外の修繕に要する費用として、県と指定管理者が協議の上、H24年度に県が負担した金額です。
43	"	"	8	第6-10	修繕の費用負担	必要な限度の修繕に要する費用は、原則として指定管理者が負担することとありますが、1件当たりの修繕費用の限度額をご指示ください。	上記のとおり1件当たりの修繕費用の限度額は定めておりません。
44	"	"	8	第6-10	修繕の費用負担	上記、質問No.43について、限度額が定められている場合は、過去3年間の件数と合計金額をご開示ください。	上記のとおりです。
45	"	"	8	第6-13	目的外使用部分の管理	公益財団法人の使用している部分について、光熱水費や賃料等の請求は指定管理者で行っているのでしょうか。	行っておりません。
46	"	"	9	第7-1(3)	組織体制及び人員配置等	管理運営に必要な知識及び技能を有する者を相当数確保することとありますが、現状の配置人員の資格等をご開示ください。	・冷凍保安責任者1名及び代理者1名（第1種免許） ・電気保安主任1名 ・甲種防火管理者1名 ・防災管理者1名 ・自衛消防業務統括責任者1名

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
47	8/23	業務仕様書	10	第7-7	関連団体との連携	全国公立文化施設協会、中四国地区公立文化施設協議会、愛媛県公立文化施設協議会その他の関連団体との連携におけるこれまでの取組について、具体的事例をご教示願います。	全国公立文化施設協会の幹旋事業（松竹大歌舞伎）の実施。 各協議会を通じての誘致活動。 講習会等への参加、協力。
48	〃	〃	11	第8-2	物品販売事業・自動販売機	現在の物品販売事業及び自動販売機設置・販売の状況について、また、行政財産目的外使用料についてご教示願います。	物品販売事業（レストラン含む）及び自動販売機設置・販売等については、現指定管理者は、当該事業を行っておらず、県が他の業者に行政財産の目的外使用の許可を出しています。 目的外使用料は、原則として、税抜売上の10%ですが、レストランと売店については、次のとおり最低納入価格を設定しています。 レストラン 13,236千円/年 売店 322千円/年 ※物品販売事業（レストラン含む）及び自動販売機事業の第三者委託は認められません。
49	〃	〃	12	第8-6	リスクの分担及び保険への加入	物価等の変動のリスクは、指定管理者になっておりますが、指定管理者募集要項の3頁(5)積算にあたっての留意事項には、「これら法制度や社会情勢の変化に伴う増額等・・・」とありますのでこちらを正としてよろしいでしょうか。	物価等の変動リスクは、指定管理者業務仕様書第8の6のとおり、光熱水道費等についても、指定管理者が分担するのが原則です。 ただし、今後見込まれている消費税の増税や電気料金の値上げについては、通常の物価変動等とは異なり、法制度や原子力発電所の停止という社会情勢の変化に伴うものであることから、例外として、別途、協議・検討することとしたものです。
50	〃	業務仕様書別記1	16		ランニングウォール保守点検業務	メーカー及び現行の点検会社をご開示ください。	小松ウォール工業 ※第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
51	〃	〃	16		自家用電気工作物保管管理業務	単線結線図及び総トランス容量をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
52	8/23	業務仕様書別記1	16		自家用電気工作物保管管理業務	高圧受電設備でよろしいでしょうか。	高圧受電設備
53	"	"	16		自家用電気工作物保管管理業務	高圧受電設備の場合は、外部委託制度を活用し、保安協会等へ委託してもよろしいでしょうか。	指定管理者の判断で対応可能です。
54	"	"	16		自家用電気工作物保管管理業務	蓄電池の交換実績及び年度をご開示ください。	交換実績はありません。H23年度に再生作業を行っています。
55	"	"	17		自動ドア設備保守点検業務	点検業者名をご開示ください。	第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
56	"	"	17		自動ドア設備保守点検業務	契約内容をご開示ください。	第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
57	"	"	17		エレベーター設備保守点検業務	メーカー名をご開示ください。	三菱
58	"	"	17		エレベーター設備保守点検業務	点検契約種別をご開示ください。 例：フルメンテナンス契約または、P O G 契約等	フルメンテナンス契約
59	"	"	17		電話交換設備点検	点検業者をご開示ください。	第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
60	"	"	17		監視カメラ設備点検保守業務	点検業者をご開示ください。	第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
61	"	"	19		放送設備保守点検業務	非常放送保守点検の実施頻度は、外観・機能点検及び総合点検含めて年1回でよろしいでしょうか。	年2回
62	"	"	19		放送設備保守点検業務	一般放送設備のメーカー名をご開示ください	ビクター
63	"	"	19		放送設備保守点検業務	一般放送設備の点検業者名をご開示ください。	第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
64	"	"	20		電気時計設備保守点検業務	メーカー名をご開示ください。	シチズン
65	"	"	20		空調設備保守点検	空調のメーカー名と型番一覧表をご開示ください。	アズビル（旧山武） ※県民文化会館で点検報告書を開示しますので閲覧してください。
66	"	"	20		空調設備保守点検	中性能フィルターの寸法と取替え数量をご開示ください。	県民文化会館で点検報告書を開示しますので閲覧してください。

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
67	8/23	業務仕様書別記1	21		空調設備保守点検	熱交換器の検査済証を6台分をご開示ください。	県民文化会館で点検報告書を開示しますので閲覧してください。
68	"	"	21		空調設備保守点検	防錆装置の防食材及び濾過材のメーカー名と製品名をご開示ください。	県民文化会館で点検報告書を開示しますので閲覧してください。
69	"	"	21		空調設備保守点検	空気調和気用フィルターのプレフィルター及び中性能フィルターの品番及び寸法をご開示ください。	県民文化会館で点検報告書を開示しますので閲覧してください。
70	"	"	21		空調設備保守点検	スクリー冷却機のメーカー名をご開示ください。	前川製作所
71	"	"	21		空調設備保守点検	ボイラーのメーカー名と型番をご開示ください。	三浦工業 EH-1000SG ※県民文化会館で点検報告書を開示しますので閲覧してください。
72	"	"	21		空調設備保守点検	空調用自動制御装置のメーカー名と型番をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。
73	"	"	21		空調設備保守点検	空調用自動制御装置の点検業者をご開示ください。	第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
74	"	"	21		第一種压力容器性能検査	ボイラーの対象数量と検査済証をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。
75	"	"	22		屋内・屋外消火栓設備	消火栓用ホースの耐圧テストを実施した年度をご開示ください。	H24年度
76	"	"	22		屋内・屋外消火栓設備	連結送水管の耐圧テストを実施した年度をご開示ください。	H25年度
77	"	"	22		屋内・屋外消火栓設備	連結送水管の系統数をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。
78	"	"	23		蓄電池設備	直近の蓄電池の交換年度をご開示ください。	H23年度
79	"	"	25		貯水槽の清掃	貯水槽の水槽の大きさ（容量）と数量をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。
80	"	"	25		汚水・雑排水槽の清掃	汚水・雑排水槽の大きさ（容量）と数量をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。

No.	日付	資料名	頁	項目番号	質問項目	質問の内容	回答
81	8/23	業務仕様書別記1	25		汚水・雑排水槽の清掃	汚水・雑排水槽清掃時の汚泥の引抜き量をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。
82	"	"	25		機械警備	現行の機械警備会社名をご開示ください。	第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
83	"	"	26		受配電設備	単線結線図及び総トランス容量をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。
84	"	"	26		受配電設備	高圧受電設備でよろしいでしょうか。	高圧受電設備
85	"	"	26		受配電設備	高圧受電設備の場合は、外部委託制度を活用し、保安協会等へ委託してもよろしいでしょうか。	指定管理者の判断で対応可能です。
86	"	"	27		暖房設備	油炊吸収冷温水機のメーカー名をご開示ください。	荏原製作所
87	"	"	27		暖房設備	空気調和器AD-380, 100, 180MAKHのメーカー名をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。
88	"	"	29		植栽管理	高木一式及び低木一式とありますが、対象数量と㎡をご開示ください。	県民文化会館で図面・点検報告書を開示しますので閲覧してください。
89	"	"	29		清掃業務	ジュウタン月2回とありますが、日常清掃でしょうか。それとも定期清掃を月2回実施しているのでしょうか。	定期清掃
90	"	"	29		警備業務(機械警備)	機械警備を行っている会社名をご開示ください。	第三者委託の契約先等については、県民文化会館で閲覧してください。
91	"	資料2施設等概要	18	1-12	医療衛生機器類	AED(自動体外式除細動器)は本施設の所有物で考えてよろしいでしょうか。	AEDは、県の所有物ではなく、指定管理者のリース物件です。(契約期間H26.3.31まで)
92	"	"	22	1-12	医療衛生機器類	AED(自動体外式除細動器)は本施設の所有物で考えてよろしいでしょうか。	同上
93	"	"	18及び22	1-12	医療衛生機器類	上記、質問No.91及びNo.92について、バッテリーの使用期限をご開示ください。	H26年3月31日

(別紙1)

平成24年度 施設改修一覧

(単位 千円)

内 容	執行金額
制御盤・起動器盤更新	7,970
メインB1 トイレ改修	3,812
サブホール2Fトイレ改修	2,415
指定設備改修(合計)	14,196

(単位 千円)

内 容	執行金額
冷凍設備OH	9,356
コンベアー洗浄機温度センサー修繕	122
レストラン蒸し器修理	312
レストラン冷蔵庫漏電修理	29
ガスフライヤー修理	9
第6会議室前カーペット改修	928
レストラン厨房カラン取替	11
レストランプレハブ冷蔵庫修繕	16
主厨房雑排水管詰まり修繕	74
サブホール無停電装置更新	715
プレハブ冷凍庫センサー修繕	19
真珠の間蛍光灯取替	578
レストランガスレンジ移設	84
電気貯蔵湯沸器取替	302
2. 3階ロビー壁補修	169
ACU-109 軸受交換	101
井戸原水槽用制御盤修繕	105
コンベアー洗浄機修理、出張費	13
本館消防設備不備事項	557
清掃道具置き場	384
命名権分(合計)	13,882

## 平成20年度文化事業実施状況 指定管理部門

開催日	開催場所	事業名	参加者(人)	主催
5月13,14日	サブホール	文学座公演「天国まで百マイル」	1,153	愛媛県文化振興財団 松山市民劇場
6月1日	サブホール	チェコ・フィルハーモニー六重奏団 & 田所 博 公演	962	愛媛県文化振興財団 チェコ・フィルハーモニー六重奏団 & 田所 博 (FI)
6月2日	サブホール	松山冴花 ヴァイオリンリサイタル	352	愛媛県文化振興財団 楽友協会えひめ
7月18,19日	サブホール	M.O.P公演「阿片と拳銃」	1,134	愛媛県文化振興財団 松山市民劇場
7月26日	第6会議室	歌舞伎鑑賞講座	165	愛媛県文化振興財団
9月9日	メインホール	松竹大歌舞伎公演	2,609	愛媛県文化振興財団
9月17日	サブホール	エルスト・オッテンザマー クラリネットリサイタル	417	愛媛県文化振興財団 楽友協会えひめ
10月30,31日	サブホール	民藝+無名塾公演 「ドライビング・ミス・デイジー」	1,215	愛媛県文化振興財団 松山市民劇場
1月5,6日	サブホール	ダンス・コラボEHIME2009 ワークショップ	82	愛媛県文化振興財団
1月6,7日	土居文化会館	ダンス・コラボEHIME2009 ワークショップ	39	愛媛県文化振興財団
1月10,11日	宇和文化会館	ダンス・コラボEHIME2009 ワークショップ	20	愛媛県文化振興財団
1月18日	サブホール リハーサル室	ダンス・コラボEHIME2009 ワークショップ	196	愛媛県文化振興財団
1月19日	サブホール	フローリング・プライ 歌曲リサイタル	140	愛媛県文化振興財団 楽友協会えひめ
1月26,27日	サブホール	東京ヴォードヴィルショー公演 「見下ろしてごらん、夜の街を」	1,141	愛媛県文化振興財団 松山市民劇場
2月15日	サブホール	ダンス・コラボEHIME2009	729	愛媛県文化振興財団
2月15日	メインホール	オペラえひめ第5回定期公演 「椿姫」より序曲～第1幕他	1,151	愛媛県文化振興財団 オペラえひめ
2月28日、3月1日	サブホール	劇団イリュージョン公演「メディア」	961	愛媛県文化振興財団 劇団イリュージョン
3月6日	サブホール	パヴェル・ギントフ ピアノリサイタル	356	愛媛県文化振興財団 楽友協会えひめ
3月12日	サブホール	第4回 ひがしコーラス演奏会 ～和・輪・話～	587	愛媛県文化振興財団 ひがしコーラス
3月21日	メインホール	愛媛音楽支援会アンサンブル フェスティバル	658	愛媛県文化振興財団 愛媛音楽支援会
3月30,31日	サブホール	民藝公演「塀の中のナポリ」	1,172	愛媛県文化振興財団 松山市民劇場
計			15,239	