

平成30年7月25日

## お知らせ

公営企業管理局発電工水課  
(内線2801)

### 肱川発電所における微量PCB廃棄物の流失について

公営企業管理局肱川発電所において、所在不明となっていた微量PCB廃棄物5点について、本日(7月25日)、敷地内のがれき整理を行っていたところ1点の所在を確認しました。

当局としては、八幡浜保健所に一報を入れるとともに、いまだ発見に至っていない下記4点についても引き続き所在の確認を行っております。

地域住民の皆様にご心配をおかけすることとなり、お詫び申し上げます。

### 記

#### 1 所在不明の微量PCB廃棄物

7月25日(16:00現在)

	廃棄物の種類	容器の形状	重量又は体積	濃度	状況
1	微量PCB汚染油	透明のプラスチック容器	約30ml	4.8ppm	所在不明
2	微量PCB汚染油	銀色の金属製容器	約300ml	4.8ppm	7/25発見
3	微量PCB汚染 ウェス、プラスチック	白色のプラスチック容器	約5.9kg	4.8ppm	所在不明
4	微量PCB汚染 ウェス、プラスチック	白色のプラスチック容器	約6.5kg	4.8ppm	所在不明
5	微量PCB汚染 ウェス、プラスチック	黄色のビニール袋	約25kg	4.8ppm	所在不明

#### 2 お問い合わせ

別添の容器や疑わしいもの等を見つけられた方は、松山発電工水管理事務所(電話 089-975-0901)又は公営企業管理局発電工水課(電話 089-912-2800)までご連絡をお願いします。

なお、念のため素手では触らないようご注意ください。



1 プラスチック製容器 約 30ml



2 金属製容器 約 300ml  
(7月25日発見)



3 プラスチック製容器 約 5.9kg



4 プラスチック製容器 約 6.5kg



5 金属製容器内に保管していた  
黄色のビニール袋 約 25kg