

西条庁舎の非常用予備発電装置

項目	庁舎全域用	防災通信システム	
発電量	225kVA	30kVA	5kVA
燃料（最大容量）	灯油（980L）	軽油（195L）	軽油（198L）
運転可能時間（燃料最大の場合）	約5時間	約28時間	約72時間
起動までの時間	停電から約40秒	停電から約40秒	停電から約40秒
供給範囲	<ul style="list-style-type: none"> • 執務室 1F 地域福祉課 3F 管理課 4F 総務県民課 4F 防災対策室 6F 電話交換室 （照明は不可） 7F 中会議室 （照明は不可） • 水道、下水 • エレベータ • 電話交換機 • 消防用 	<ul style="list-style-type: none"> • 防災FAX 	<ul style="list-style-type: none"> • 防災通信システム （地上系・衛星系）