

別紙 1

令和 9 年度 発電所別月別の予定量

(単位 : kWh)

月	畑寺発電所	肱川発電所
4	314,000	3,100,000
5	322,000	2,700,000
6	320,000	3,500,000
7	329,000	3,700,000
8	334,000	2,500,000
9	320,000	2,500,000
10	317,000	1,600,000
11	315,000	1,400,000
12	321,000	1,400,000
1	321,000	1,100,000
2	297,000	1,900,000
3	326,000	3,100,000
合計	3,836,000	28,500,000

令和 10 年度 発電所別月別の予定量

(単位 : kWh)

月	畑寺発電所	肱川発電所
4	314,000	3,100,000
5	322,000	2,700,000
6	320,000	3,500,000
7	329,000	3,700,000
8	334,000	2,500,000
9	320,000	2,500,000
10	317,000	1,600,000
11	315,000	1,400,000
12	321,000	1,400,000
1	321,000	1,100,000
2	297,000	1,900,000
3	326,000	3,100,000
合計	3,836,000	28,500,000

別紙 2

過去 2 年間の月別発電電力量の実績

畑寺発電所

(単位：kWh)

月	令和 6 年度	令和 7 年度
4	287, 123	305, 284
5	297, 234	313, 919
6	295, 846	312, 356
7	305, 496	324, 812
8	306, 616	329, 013
9	281, 450	299, 859
10	265, 816	298, 448
11	286, 674	299, 533
12	293, 188	296, 534
1	307, 306	296, 593
2	291, 325	269, 123
3	316, 334	303, 502
合計	3, 534, 408	3, 648, 976

肱川発電所

(単位：kWh)

月	令和 6 年度	令和 7 年度
4	3, 300, 705	2, 154, 391
5	3, 697, 360	3, 661, 385
6	3, 568, 317	3, 382, 589
7	3, 882, 546	2, 701, 379
8	2, 113, 538	1, 975, 220
9	2, 554, 299	1, 791, 688
10	1, 376, 739	933, 625
11	1, 431, 432	575, 659
12	923, 579	0
1	775, 523	0
2	2, 226, 450	0
3	3, 870, 094	161, 521
合計	29, 720, 582	17, 337, 457

別紙 3

発電停止計画

施設名	停止設備	作業件名	種別※	日数	開始日	開始時刻	終了日	終了時刻
肱川発電所	発電機	角落しゲート修繕工事	断続	3	令和 9 年 12 月 21 日	8:30	令和 9 年 12 月 23 日	17:30
肱川発電所	発電機	発電機定期点検	断続	1	令和 9 年 12 月 23 日	8:30	令和 9 年 12 月 23 日	17:30
肱川発電所	発電機	水路設備点検	連続	3	令和 10 年 1 月 18 日	8:30	令和 10 年 1 月 20 日	17:30
肱川発電所	発電機	屋外機器定期点検	断続	1	令和 10 年 12 月 21 日	8:30	令和 10 年 12 月 21 日	17:30
肱川発電所	発電機	メタクラ定期点検	断続	1	令和 11 年 1 月 25 日	8:30	令和 11 年 1 月 25 日	17:30
畑寺発電所	発電機	並列用、送電用遮断器点検	断続	2	令和 10 年 2 月 2 日	8:30	令和 10 年 2 月 3 日	17:30
畑寺発電所	発電機	遠方監視制御装置点検・ 保護継電器計器特性試験・ 水位調整装置点検	断続	1	令和 10 年 2 月 4 日	8:30	令和 10 年 2 月 4 日	17:30
畑寺発電所	発電機	水路内部点検	断続	1	令和 11 年 2 月 2 日	8:30	令和 11 年 2 月 2 日	17:30
畑寺発電所	発電機	監視用 FA パソコン・プリンタ修繕	断続	1	令和 11 年 2 月 5 日	8:30	令和 11 年 2 月 5 日	17:30
畑寺発電所	発電機	送受電用電力量計取替修繕 (四電送配電)	断続	1	令和 11 年 2 月 5 日	8:30	令和 11 年 2 月 5 日	17:30
畑寺発電所	発電機	直流電源装置蓄電池取替修繕	断続	1	令和 11 年 2 月 6 日	8:30	令和 11 年 2 月 6 日	17:30

※ 「連続」とは、作業開始日の開始時刻から作業終了日の終了時刻まで連続して停止する。
「断続」とは、作業開始日から作業終了日まで毎日、開始時刻から終了時刻の間に停止する。